

CERTUSS

Dampfautomaten

ACHTUNG

Wichtige Kesselpapiere

für Ihren neuen CERTUSS Dampfautomaten

Dampfautomat komplett

Typ		Junior 600 ÖL
Dampfleistung	kg/h	600
Herstelljahr		2007
Herstellnummer		12328
Einstelldruck Sicherheitseinrichtung	bar	10
Druckgerätevolumen V Ltr.		42,9
Prüfdruck PT	bar	57
Prüfdatum		29.06.2007
EG-Baumustergeprüft Modul B, Kat.		III
Zertifikat-Nr.		01 202 915 / B - 01 / 0504 Rev. 01
Brenner-Typ		Junior 600 ÖL
Nennbelastung kW/h	min	218
Nennbelastung kW/h	max	436
Brennstoff Heizöl		EL
Öldurchsatz kg/h	min	18,4
Öldurchsatz kg/h	max	36,8
EG-Baumustergeprüft Modul B, Zertifikat-Nr.		01 202 931 - B 0010 / CE-0671BL010

Drucksystem

Heizschlange		Junior 600 ÖL
Dampfleistung	kg/h	600
Herstelljahr		2007
Herstellnummer		12328
Einstelldruck Sicherheitseinrichtung	bar	10
Druckgerätevolumen V Ltr.		42,9
Prüfdruck PT	bar	57
Prüfdatum		29.06.2007
EG-Baumustergeprüft Modul B, Kat.		III
Zertifikat-Nr.		01 202 915 / B - 01 / 0502

Bitte an den für die Dampfanlage zuständigen zur Bearbeitung weiterleiten, entsprechend der für Überwachungsbedürftige Anlagen geltende

BETRIEBSSICHERHEITSVERORDNUNG
BetrSichV
vom 27. September 2002 (BgBl.I.S.3777)

in der letzt gültigen Fassung.

CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG
Hafenstr. 65
47809 Krefeld